



**Zarząd Dróg
i Transportu Miejskiego**

dot. DZP/46/PN/2018

Szczecin, dnia ¹² 12.2018 r.

**Wykonawcy
biorący udział w postępowaniu**

Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn.: „Przebudowa ulicy Małkowskiego na odcinku od alei Piastów do ulicy Bogusława X oraz ulicy Królowej Jadwigi na odcinku od ulicy Krzywoustego do ulicy Małkowskiego”.

STRONA INTERNETOWA ZAMAWIAJĄCEGO Wyjaśnienie i modyfikacja treści SIWZ

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych udziela wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Pytanie nr 1:

Wykonawca wnosi o udostępnienie szczegółu konstrukcyjnego schodów.

Odpowiedź na pytanie nr 1:

Szczegół konstrukcyjny przedstawiony jest już na rysunku D4.1_rev2.

Pytanie nr 2:

W dokumentacji projektowej jest mowa o świetle krawężnika 2 oraz 12 cm. Natomiast na planie sytuacyjnym nie ma informacji o ich lokalizacji. W związku z tym Wykonawca wnosi o udostępnienie planu sytuacyjnego na którym rozróżnione będą krawężniki o świetle 2 cm i 12 cm.

Odpowiedź na pytanie nr 2:

Zamawiający dokona odpowiedniej modyfikacji Zał. nr 5 do SIWZ - dokumentacja projektowa. Dokonaną modyfikację treści SIWZ Zamawiający udostępnia na stronie internetowej: <http://www.zditm.szczecin.pl/przetargi.php>

Pytanie nr 3:

Wykonawca wnosi o udostępnienie szczegółu, przekroju obramowania zieleńców zlokalizowanych w jezdni.

Odpowiedź na pytanie nr 3:

Szczegół konstrukcyjny przedstawiony jest już na rysunku D4.3_rev3

Pytanie nr 4:

Dotyczy D.05.03.13, W specyfikacji występuje niespójność w zakresie kategorii ruchu drogi, dla której należy zaprojektować mieszankę mineralno-asfaltową. Zgodnie z pkt.1.3 warstwę ścieralną należy wykonać z SMA8, KR3, natomiast tab.11. przedstawia wymagania dla SMA8, KR5-7. Prosimy o ujednolicenie treści SST, bądź potwierdzenie, dla jakiej kategorii ruchu drogi należy zaprojektować mieszankę SMA8.

Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego

ul. Sebastiana Klonowica 5
71-241 Szczecin, Polska
tel. 91 48 00 444, fax: 91 43 93 003
NIP 8522596059 Regon 321165698

e-mail: zditm@zditm.szczecin.pl
www.zditm.szczecin.pl

Odpowiedź na pytanie nr 4:

Należy wykonać mieszankę SMA8 dla kategorii KR3.

Zamawiający dokona odpowiedniej modyfikacji Zał. nr 5 do SIWZ - dokumentacja projektowa. Dokonaną modyfikację treści SIWZ Zamawiający udostępnia na stronie internetowej: <http://www.zditm.szczecin.pl/przetargi.php>

Pytanie nr 5:

Dotyczy D.05.03.13, Prosimy o zmianę zapisów w pkt .6.5.4.1, tab. 19 w zakresie zawartości wolnej przestrzeni w wykonanej warstwie z SMA8, KR3 na 1,5-5,0%. Proponowane zapisy są zgodne z WT2-2016, część II "Wykonanie warstw nawierzchni asfaltowych."

Odpowiedź na pytanie nr 5:

Zamawiający dopuszcza zakres wolnych przestrzeni 1,5-5%.

Zamawiający dokona odpowiedniej modyfikacji Zał. nr 5 do SIWZ - dokumentacja projektowa. Dokonaną modyfikację treści SIWZ Zamawiający udostępnia na stronie internetowej: <http://www.zditm.szczecin.pl/przetargi.php>

W związku z odpowiedziami na zapytania Wykonawcy, które skutkują zmianą ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający dokonuje modyfikacji ogłoszenia o zamówieniu w następującym zakresie:

1. **Załącznik nr 5 do siwz- Dokumentacja Projektowa - 00 Branża drogowa**
Rys. D 2 Plan sytuacyjno-wysokościowy

Dokonuje się modyfikacji Rysunku: D2_plan sytuacyjny_etap II_rev 4 Plan sytuacyjno-wysokościowy. Zmodyfikowany Rysunek D2_rev4 stanowi integralną część niniejszej modyfikacji (załącznik nr 1 do modyfikacji);

2. **Załącznik nr 5 do siwz - Dokumentacja Projektowa - 05 Szczegółowe**
specyfikacje techniczne D-05.00.00.

Dokonuje się modyfikacji specyfikacji D-05.00.00 Nawierzchnie_rev 6. Zmodyfikowana SST D-05.00.00 Nawierzchnie_rev 6 stanowi integralną część niniejszej modyfikacji (załącznik nr 2 do modyfikacji);

Modyfikacja siwz jest integralną częścią siwz. Pozostałe zapisy siwz pozostają bez zmian.

Załącznik nr 1. Zmodyfikowany rysunek: D2_plan sytuacyjny_etap II_rev 4

Załącznik nr 2. Zmodyfikowana SST: D-05.00.00 Nawierzchnie_rev 6

Sprawę prowadzi: Beata Nowak, tel. 91 48-00-528

DIREKTOR
Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego
Radostaw Tumielewicz

Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego

ul. Sebastiana Klonowica 5
71-241 Szczecin, Polska
tel. 91 48 00 444, fax: 91 43 93 003
NIP 8522596059 Regon 321165698

e-mail: zditm@zditm.szczecin.pl
www.zditm.szczecin.pl