

Szczecin, dnia 14.09.2016

RD1/ ZM1/MU/JZ/12976 /2016

BPD Aleksandra Nowik

Ul. Pszczelna 4e/1

71-663 Szczecin

Dotyczy: Kolizji istniejącej infrastruktury elektroenergetycznej z planowaną inwestycją pn.: Budowa ciągu pieszego w ciągu ulicy Szczecińskiej (po stronie ul. Sarniej od ul. Duńskiej do posesji Szczecińska 25) w Szczecinie

Rejon Dystrybucji Szczecin w nawiązaniu do ww. pisma informuje, że wyrażamy zgodę na przedstawione rozwiązanie projektowe pod warunkiem osłonięcia istniejących linii kablowych 0,4kV i 15kV rurami ochronnymi dwudzielnymi typu A110(160) w przypadku przejść prostopadłych do projektowanych nawierzchni. Należy również zachować koordynacje rzędnych wysokościowych istniejącego kabla w stosunku do projektowanej nawierzchni ścieżek, parkingów oraz chodników. Prace wykonywać w uzgodnieniu z tutejszym Rejonem Dystrybucji. Likwidacja kolizji jak na wstępie możliwa jest wyłącznie kosztem i staraniem wnioskodawcy.

Z poważaniem

Enea Operator Sp. z o.o.
Rejon Dystrybucji Szczecin
Dział Majątku Sieciowego
Kierownik

Krzysztof Rękas

Centrala

Enea Operator Sp. z o.o.
60-479 Poznań, ul. Strzeszyńska 58

tel. +48 / 61 850 41 10
faks +48 / 61 850 44 47

NIP 782 237 71 60
REGON 300455398

kontakt@operator.enea.pl
www.operator.enea.pl